



- RAKENNUKSEN ERITTELY :**
- PALOTEKNINEN LUOKKA TUOTANTOHALLI P1, HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOTILAT P2
 - PALOVAARALLISUUSLUOKKA TUOTANTOHALLI 2
 - SUJAJUSTASD TUOTANTOHALLI 3, HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOTILAT 2
 - OSASTOIVAT RAKENNUSSDAT EIM 60, MUUNTAMO EIM120
 - PALOMUURI EIM 120
 - PINTAKERROKSET 1/1, LATTIA PALAMATON
 - RAKENNUKSEN LAAJENNUSSDA - POISTUMISTEIDEN MERKIVALAISTUKSELLA JA POISTUMISOPASTEILLA
 - VARUSTETAAN - ALKUSAMMUTUSKALUSTUKSELLA
 - KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA
 - RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO KS PIIRUSTUS NR0 02.2
 - VÄESTÖNSUOJALASKELMA KS, ERILLINEN VÄESTÖNSUOJAJA PIIRUSTUS
 - RAKENNETTAVALLA VÄESTÖNSUOJAJALLA TÄTTETÄÄN SEURAAVAT
 - VÄESTÖNSUOJAN RAKENTAMISVELVOITTEET
 - VUODELTA 1997 (OYTY OSSIETTU MUUALTA) 29,47 M2
 - VUODELTA 1999 (TOTEUTAMATON RAKENTAMISVELVOITE) 26,74 M2
 - TAMN LAAJENNUKSEN 2004 RAKENTAMISVELVOITE 27,90 M2
 - RAKENTAMISVELVOITTEET YHTEENSÄ 84,11 M2
 - RAKENNETTAVAN VÄESTÖNSUOJAN SUOJAPINTA-ALA 90 M2
 - TUOTANTILAN PALOKUORMA TUOTANTOTILAN PALOKUORMA YHTEENSÄ 278 MJ/M2
 - PUUTAVARAMÄÄRÄ 250 M3
 - TIHEYD 480 KG/M3
 - LAMPÄRVÄ 17 KJ/KG
 - RAKENNUKSESSA OLEVA PALOILMOITINLAITOS RAJATAAN KÄSITÄMÄÄN VAIN SOSIAALI- JA TOIMISTOTILAT.
 - RAKENNUKSEN TUOTANTOTILAT VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTINJÄRJESTELMÄLLÄ (SPRINKLER)

POHJAPIIRROS / 1-KERROS

B | 05.05.2004 | NOSTO-OVEN KORKEUTTA MUUTETTU (LINJA 1; VALI D-E) | HA
 A | 05.05.2004 | PIIRUSTUS MTOITETTU | HA

KOKO SUORITTAI	KORITTE/TLA	IKKUNO	RAKENNUKSIAN TUNNUS
RAKENNUSSUUNNITTELU	540 002	25.9	
LAAJENNUS	PIIRUSTUS	PIIRUSTUS	AAK.No
TARKASTUS	PIIRUSTUS	PIIRUSTUS	MITTAUS
HAVUKAINEN OY / LAAJENNUS 2004	PIIRUSTUS	PIIRUSTUS	1:200
TEOLLISUUS 17	PIIRUSTUS	PIIRUSTUS	
82430 PUHOS			
RAKENNUSSUUNNITTELU ALHAINEN KY	ARK	TKO No	PKO No
PIIRUSTUS	02.1		
15.03.2004	TIETO		